



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.02056/26

Серия **RU** № **0611354****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность». Место нахождения (адрес юридического лица): 115419, Россия, г. Москва, муниципальный округ Донской вн.тер.г., ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, помещ. 1/1. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), этаж 2, комнаты №№ 1, 2, 4, 11. Регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ58, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 15.12.2015 года. Телефон: +74956637104, адрес электронной почты: info@alfapb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПО ПРОМПАТ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 19607, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, б-р Раменский, д. 1, стр. 1. Адрес места осуществления деятельности: 143345, Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, посёлок городского типа Селятино, Вокзальная улица, строение 1А/1. Основной государственный регистрационный номер 1157746495411. Телефон: + 79857983294. Адрес электронной почты: factory@patgroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПО ПРОМПАТ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 19607, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, б-р Раменский, д. 1, стр. 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143345, Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, посёлок городского типа Селятино, Вокзальная улица, строение 1А/1.

ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы дымоудаления, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции осевые типа "VO-FOG-FF",

"VO-PatAIR-FF", без глушителя, с корпусом из низколегированной стали, с рабочим колесом из углеродистой стали, типоразмеров: 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250, в комплектации с электродвигателями серии «ESQ FR» (производства Wuxi Newtech Electric Motor Co., Ltd., Китай); осевые струйные типа "VOs-FOG-FF", "VOs-PatAIR-FF", с глушителем с обеих сторон, с корпусом из низколегированной стали, с рабочим колесом из углеродистой стали, типоразмеров: 315; 355; 400, в комплектации с электродвигателями серии «ESQ FR» (производства Wuxi Newtech Electric Motor Co., Ltd., Китай), изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.20-078-45855130-2025 «ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ СТРУЙНЫЕ VOs-FOG, VOs-PatAIR; ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ VO-FOG VO-PatAIR» от 01.08.2025 г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8414 59 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №239-С/ТР-26 от

30.07.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41). Акта анализа состояния производства № 61-АСП/26 от 20.05.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ58). Эксперты, подписавшие акт: Казбанов Олег Александрович, Сигаилова Анастасия Германовна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53302-2009 "Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость". Фактический предел огнестойкости вентиляторов составляет 2,0 часа при температуре перемещаемых газов 400°C. Условия хранения: в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 6 (ОЖ2) согласно ГОСТ 15150. Срок хранения вентилятора - не более 6 месяцев с момента отгрузки предприятием-изготовителем. Гарантийный срок хранения вентиляторов в транспортной таре - не более 6 месяцев со дня изготовления. Установленный ресурс до капитального ремонта - 6000 ч. Средний срок службы - не менее 12 лет. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода вентилятора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции - 18.05.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

07.08.2026

ПО

06.08.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Лобачев Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Булдакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)