



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 006171

Срок действия с 11.11.2024г по 10.11.2027г.

Код ОКПД 2: 29.32.30.260

№ РОСС RU.OC55.H003201

Код ТН ВЭД: 8481 80 990 7

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМПАТ» (ООО «НПО ПРОМПАТ»). ОГРН: 1157746495411. Место нахождения (адрес юридического лица): 127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр. 12, эт. 8, пом. XL, VI, к. 2, оф 11. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143345, Россия, обл. Московская, г.о. Наро-Фоминский, гп. Селятино, ул. Вокзальная, д. 1. Телефон: +79857983294, адрес электронной почты: factory@patgroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМПАТ» (ООО «НПО ПРОМПАТ»). ОГРН: 1157746495411. Место нахождения (адрес юридического лица): 127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр. 12, эт. 8, пом. XL, VI, к. 2, оф 11. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143345, Россия, обл. Московская, г.о. Наро-Фоминский, гп. Селятино, ул. Вокзальная, д. 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533) Адрес: 117405, Россия, г. Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Клапаны противопожарные типа PatAIR-PFD-AxB-C прямоугольного стенового сброса избыточного давления и типа PatAIR-PFD-AxB-K прямоугольного канального сброса избыточного давления (где АxB, размеры сечения от 150х250 мм до 1200х1250 мм), выпускаемые по ТУ 29.32.30-076-45855130-2024.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 70848-2023 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Клапаны избыточного давления. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 26493 от 31.10.2024 г.,
выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17
до 16 февраля 2026 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

