



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00896/22

Серия **RU** № **0368781**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.1ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМПАТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 127083, Россия, город Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12, этаж 8, помещение XLVI, комната 2, офис 11
Основной государственный регистрационный номер 1157746495411.
Телефон: 79857983294, Адрес электронной почты: factory@patgroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМПАТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 127083, Россия, город Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12, этаж 8, помещение XLVI, комната 2, офис 11
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143345, Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, городской поселок Селятино, улица Вокзальная, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Вентиляторы вытяжные дымоудаления радиальные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, марки VR-PatAIR, типов (согласно приложению - бланк № 0852921). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.20-066-45855130-2021 «ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ VR-PatAIR®-N; VR-PatAIR®-Ns; VR-PatAIR®-Vn; VR-PatAIR®-V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 400 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-297/03-2022 от 15.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства № 1259-СС/12-2021 от 11.12.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53302-2009 "Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость" (с Изменением N 1). Фактический предел огнестойкости вентиляторов: VRPatAIR-N-F-2'600, VRPatAIR-Ns-F-2'600, VRPatAIR-V-F-2'600, VRPatAIR-Vn-F-2'600 - 2 часа при температуре 600°С. Условия транспортирования и хранения вентиляторов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 9 по ГОСТ 15150. Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов - 18 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Назначенный срок службы - 12 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

22.03.2022

ПО

21.03.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00896/22

Серия **RU**

№ **0852921**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8414 59 400 0	Вентиляторы вытяжные дымоудаления радиальные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, марки VR-PatAIR, типов:	ТУ 28.25.20-066-45855130-2021 «ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ VR-PatAIR®-N; VR-PatAIR®-Ns; VR-PatAIR®-Vn; VR-PatAIR®-V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»
	- тип VR-PatAIR-N-F-2/600 с односторонним выпуском потока воздуха, диаметрами рабочего колеса от 4 дм до 12,5 дм.	
	- тип VR-PatAIR-Ns-F-2/600 с односторонним выпуском потока воздуха, диаметрами рабочего колеса от 4 дм до 12,5 дм.	
	- тип VR-PatAIR-V-F-2/600 с односторонним выпуском потока воздуха, диаметрами рабочего колеса от 2 дм до 12,5 дм.	
	- тип VR-PatAIR-Vn-F-2/600 с односторонним выпуском потока воздуха, диаметрами рабочего колеса от 2,5 дм до 12,5 дм.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Иреккин Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Цициков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)