

КЛАПАНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ типа PatAIR-KK-KV

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PatAIR-KK-KV

Изготовитель: ООО «НПО ПРОМПАТ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Клапаны универсальные воздушные типа **PatAIR-KK-KV** (далее клапан) предназначены для регулирования расхода приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах канальной вентиляции и кондиционирования.

1.2 Допустимая температура перемещаемого воздуха варьируется от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Клапаны предназначены для перемещения сред, допустимое содержание пыли и других твердых примесей в которых не превышает $0,1 \text{ г/м}^3$. Наличие липких, волокнистых, абразивных компонентов, а также взрывоопасных примесей в перемещаемых средах не допускается.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические характеристики и габаритные размеры клапанов универсальных воздушных приведены на рисунке 1 и в таблице 1.




Рисунок 1.

Обозначение	Размеры, мм			Привод		Масса, кг, не более
	A	B	D	откр/закр	пруж.возвр	
PatAIR-KK-KV-100	200	163	100	СМ 230(24)	ТФ 230(24)	0,38
PatAIR-KK-KV-125	200	193	125			0,53
PatAIR-KK-KV-160	200	225	160			0,74
PatAIR-KK-KV-200	200	272	200			1,11
PatAIR-KK-KV-250	200	325	250			1,56
PatAIR-KK-KV-315	200	390	315			2,12
PatAIR-KK-KV-355	200	435	355			2,55
PatAIR-KK-KV-400	200	478	400			2,91

КЛАПАНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ типа PatAIR-KK-KV

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PatAIR-KK-KV

Изготовитель: ООО «НПО ПРОМПАТ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Клапаны универсальные воздушные типа **PatAIR-KK-KV** (далее клапан) предназначены для регулирования расхода приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах канальной вентиляции и кондиционирования.

1.2 Допустимая температура перемещаемого воздуха варьируется от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Клапаны предназначены для перемещения сред, допустимое содержание пыли и других твердых примесей в которых не превышает $0,1 \text{ г/м}^3$. Наличие липких, волокнистых, абразивных компонентов, а также взрывоопасных примесей в перемещаемых средах не допускается.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические характеристики и габаритные размеры клапанов универсальных воздушных приведены на рисунке 1 и в таблице 1.




Рисунок 1.

Обозначение	Размеры, мм			Привод		Масса, кг, не более
	A	B	D	откр/закр	пруж.возвр	
PatAIR-KK-KV-100	200	163	100	СМ 230(24)	ТФ 230(24)	0,38
PatAIR-KK-KV-125	200	193	125			0,53
PatAIR-KK-KV-160	200	225	160			0,74
PatAIR-KK-KV-200	200	272	200			1,11
PatAIR-KK-KV-250	200	325	250			1,56
PatAIR-KK-KV-315	200	390	315			2,12
PatAIR-KK-KV-355	200	435	355			2,55
PatAIR-KK-KV-400	200	478	400			2,91

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во.	Примечание
Клапан PatAIR-KK-KV-100	1	
Паспорт	1	

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Клапан состоит из круглого корпуса и лопатки, изготовленных из оцинкованной стали.

По периметру лопатки на корпусе установлено резиновое уплотнение.

4.2 При установке лопатки в заданное положение изменяется площадь проходного сечения воздуховода и, соответственно, количество проходящего воздуха или воздушной смеси.

4.3. В качестве исполнительного механизма используется электрический привод для дистанционного управления клапаном.

Клапаны также могут поставляться с площадкой для установки электропривода. Клапан сохраняет работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации клапанов допускаются лица, изучившие устройство и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

5.2 Обслуживание и ремонт клапана производить только после отключения вентиляторной системы, в которой он установлен.

5.3 Монтаж электрооборудования должен выполняться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

6. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

6.1 Клапаны транспортируются в собранном виде любым видом транспорта в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозок. При транспортировании должны быть приняты меры, обеспечивающие их защиту от механических повреждений.

6.2 Хранить клапаны следует в местах, защищённых от действия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клапанов требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в паспорте.

7.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки заслонок заказчику.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправности клапана в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен соответствующий акт и направлен поставщику вместе с изделием.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Универсальный клапан PatAIR-KK-KV-100 заводской номер № _____
изготовлен в соответствии с технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____

личная подпись

год, месяц,

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во.	Примечание
Клапан PatAIR-KK-KV-100	1	
Паспорт	1	

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Клапан состоит из круглого корпуса и лопатки, изготовленных из оцинкованной стали.

По периметру лопатки на корпусе установлено резиновое уплотнение.

4.2 При установке лопатки в заданное положение изменяется площадь проходного сечения воздуховода и, соответственно, количество проходящего воздуха или воздушной смеси.

4.3. В качестве исполнительного механизма используется электрический привод для дистанционного управления клапаном.

Клапаны также могут поставляться с площадкой для установки электропривода. Клапан сохраняет работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации клапанов допускаются лица, изучившие устройство и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

5.2 Обслуживание и ремонт клапана производить только после отключения вентиляторной системы, в которой он установлен.

5.3 Монтаж электрооборудования должен выполняться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

6. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

6.1 Клапаны транспортируются в собранном виде любым видом транспорта в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозок. При транспортировании должны быть приняты меры, обеспечивающие их защиту от механических повреждений.

6.2 Хранить клапаны следует в местах, защищённых от действия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клапанов требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в паспорте.

7.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки заслонок заказчику.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправности клапана в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен соответствующий акт и направлен поставщику вместе с изделием.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Универсальный клапан PatAIR-KK-KV-100 заводской номер № _____
изготовлен в соответствии с технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____

личная подпись

год, месяц